

莆田市建筑设计有限公司修改设计通知单

第1页 共1页

工程编号	2016058	工程名称	校区室内消防系统及生活给水改造	修改编号	
专业	给排水	建设单位	莆田第二中学	日期	2017.9
设计 修改 理由	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><input type="checkbox"/> 1.施工图审查意见必须完善设计;</p> <p><input type="checkbox"/> 2.原设计的图纸错、碰、缺更正;</p> <p><input type="checkbox"/> 3.原设计计算的更正;</p> <p><input type="checkbox"/> 4.原构造设计的改进或完善;</p> <p><input type="checkbox"/> 5.相关专业设计人员要求配合更改;</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><input type="checkbox"/> 6.地质条件与原资料有出入造成的修改;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 7.建设单位要求更改;</p> <p><input type="checkbox"/> 8.施工的差错必须修改设计;</p> <p><input type="checkbox"/> 9.货源供应情况的变化而更改;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 10.施工条件变化的更改。</p> </div> </div>				

根据甲方要求及施工现场情况，消防及给水管道室外敷设由于存在管道走向多处高，低拐弯故室外消防及给水管道上共增设10个DN25自动排气阀。

修
改
设
计
内
容

审 定		专业负责人		注册执业章	
法定代表人		审 核			
技术总负责人		校 对			
工程负责人		设 计			

注：1.凡修改不多，可用文字说明或兼少量图案者，可填此单，一式六份（其中存档一份）。

2.要求“更改理由”一栏，应根据实际情况，对照条文后，方格内涂黑表示，若为其它理由，应自行填写，否则不予承认。