

# 工程联系单

工程名称：莆田第二中学校区室内消防系统及生活给水系统改造工程

编号：C-019

致：福建建发工程咨询有限责任公司（监理单位）

事由：关于水施图号 1/1 消防及给水管道总平面更改图使室外消防管道增加事宜  
具体内容如下：根据施工图纸室外消火栓管 DN100 管道施工,现场走向碰到景观造型,地下管井,树木,初中教学部基建地,石阶,过路面爬弯等改变原图纸路线,原来工程量为 2097m 现根据设计院消防及给水管道总平面更改图各工程量相应增加, 详见签证单.请给予审批。

承包人：（盖章）中建八达建设有限公司

项目经理：[Signature] 日期：2017.9.1

监理（部）机构审查意见：

情况属实

项目监理机构：（盖章）

总/专业监理工程师：[Signature] 日期：2017.9.1

建设单位审定意见：

建设单位（盖章）

现场负责人：[Signature] 日期：2017.9.1

本表由承包人填报，一式三份，经监理、设计、建设单位审查后，建设单位、监理单位、承包人各一份。